

Ringkøbing-Skjern Vand A/S  
Ånumvej 28  
6900 Skjern

**Søndervig Vandværk**  
**INFORMATION TIL FORBRUGERNE OM VANDETS KVALITET 2020**

26-01-2021

Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har Højvang Laboratorier A/S foretaget udtræk af data for Søndervig Vandværk 2020  
Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1068 af 23. august 2018  
Nedenstående information omfatter § 29, stk1. nr. 6 og 7.

Der er i 2020 udtaget følgende prøver:

	Gruppe A	Gruppe B	Andet
Hos forbrugere	4	1	2
På vandværk	0	0	0
Fra borer	0	0	0

**ANALYSERESULTATER 2020**

Parameter	Seneste resultat	Laveste resultat	Højeste resultat	Enhed	Kvalitetskrav hos forbruger
Kemiske:					
Hårdhed	6,7	6,7	6,7	° dH	
pH	7,5	7,4	7,7		7 - 8,5
Nitrat	<0,3	<0,3	<0,3	mg/l	< 50
Jern	<0,01	<0,01	<0,01	mg/l	< 0,2
Mangan	<0,002	<0,002	0,005	mg/l	< 0,05
Nikkel	0,15	0,15	2,6	µg/l	< 20
Flourid	0,08	0,08	0,08	mg/l	< 1,5
Mikrobiologiske:					
Coliforme bakterier	<1	<1	<1	antal/100 ml	< 1
Eschericia coli (E.coli)	<1	<1	<1	antal/100 ml	< 1
Kimtal 22 °C	2	<1	30	antal/ml	< 200

**OVERSKRIDELSER AF GRÆNSEVÆRDIER I ÅRETS LØB**

Parameter	Prøvedato	Målt værdi	Græseværdi	Enhed	Prøvested
Ingen overskridelser					

> = større end  
< = mindre end

Venlig hilsen  
Højvang Laboratorier A/S